

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Уярскому и Партизанскому районам

663920, г. Уяр, ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77; onduyar@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 146/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Партизанская общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору А.В. Кудрявцева от 20.09.2016 г. № 146, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 октября 2016 года по 25 октября 2016 года, заместителем главного государственного инспектора Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору Лапо А.В., в присутствии И.о. директора КГБОУ «Партизанская общеобразовательная школа» Целлер Елена Николаевна, проведена плановая проверка объекта защиты – мастерской по адресу: Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Советская, 68А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности |
|---------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 146/1/1 | Лестница 3-го типа, ведущая со второго этажа здания мастерской выполнена из горючего материала дерева; | В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. В соответствии 4.4.2 СП 1.13130 Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых про- | 01.08.2017 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>емов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.</p> <p>В соответствии с пунктами 6.30*, 7.1 СНИП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>п. 6.30* Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.</p> | |
|--|--|--|--|

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

| | |
|---|---|
| 1 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 2 | СП 1.13130 Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» |
| 3 | Строительные нормы и правила СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Уярского и Партизанского районов

по пожарному надзору Лапо А.В.

(должность, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » октября 2016 г.

Копия предписания вручена:

(подпись)

И.о.директора школы Целлер Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » октября 2016 г.